


# MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'UTILISATION

## Porte Sonde 2 en 1



NOT034FRV00

# La puissance au service de l'eau

---

## SOMMAIRE

<b>1. AVERTISSEMENT ET CONSEILS.....</b>	<b>3</b>
 <b>1.1 - GARANTIE ET AVERTISSEMENTS .....</b>	<b>3</b>
 <b>1.2 - TRANSPORT ET DEPLACEMENT .....</b>	<b>3</b>
 <b>1.3 - EMPLOI PREVU DU MATERIEL.....</b>	<b>3</b>
 <b>1.4 - RISQUES.....</b>	<b>4</b>
 <b>1.5 - DOSAGE DE LIQUIDES AGRESSIFS ET/OU TOXIQUES .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DESCRIPTIF DES PIECES.....</b>	<b>5</b>
<b>3. MONTAGE DU PORTE SONDE 2 en 1.....</b>	<b>6</b>
<b>4. ENTRETIEN DU TUBE D'INJECTION.....</b>	<b>12</b>
<b>5. LISTE DES PIECES DETACHEES .....</b>	<b>12</b>

## 1. AVERTISSEMENT ET CONSEILS

Lire attentivement les informations ci-dessous parce qu'elles fournissent des indications importantes concernant la sécurité des installations, l'emploi et l'entretien des pompes.

- Conserver avec soin ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Appareil conforme à la directive EMC : 2004/108/EEC "compatibilité électromagnétique" et à la directive LVD / 2006/95/EC "directive de basse tension" avec les modifications associées.

N.B. : Le matériel est construit dans les règles de l'art. Sa durée de vie et sa fiabilité électrique et mécanique seront meilleures si elle est utilisée correctement et si vous pratiquez un entretien régulier.

### 1.1 - GARANTIE ET AVERTISSEMENTS

Le matériel est garanti 24 mois pièces et main d'œuvre de retour dans nos ateliers à :

AVADY POOL

9 Chaussée Jules César

Bât. 4, Hall 406

95520 Osny, France

Les frais d'envoi à Osny sont à la charge du client. Dans le cas où la réparation est effectuée dans le cadre de la Garantie, le retour est pris en charge par AVADY POOL.



**ATTENTION** : toute intervention ou réparation à l'intérieur de l'appareil doit être effectuée par du personnel qualifié et autorisé. La société décline toute responsabilité au cas où cette règle n'est pas observée.

### 1.2 - TRANSPORT ET DEPLACEMENT

L'expédition avec n'importe quel moyen de transport, même franco domicile de l'acheteur ou destinataire, s'entend effectuée au risque et péril de l'acheteur. La réclamation pour matériel manquant doit être effectuée dans les 10 jours de la livraison des marchandises. Tandis que pour le matériel défectueux, pour le 30ème jour au plus tard après la réception. L'éventuel retour du matériel doit être préalablement convenu avec le personnel autorisé ou avec le distributeur autorisé. Le matériel doit être démonté et emballé avec soin et toutes les pièces en contact avec le produit chimique doivent être purgées et rincées pour la sécurité de chacun durant le transport et lors de la manipulation du matériel en atelier. Dans le cas du non respect de ces consignes, nous nous réservons le droit de ne pas prendre en charge le matériel et de le retourner à vos frais, et tous dommages créés par le produit chimique sur le matériel feront l'objet d'un devis de réparation.

### 1.3 - EMPLOI PREVU DU MATERIEL

Le matériel doit être destinée seulement à l'usage pour lequel elle a été expressément construite ; c'est-à-dire pour doser des liquides. Installer le matériel dans un endroit sec et non inondables, éloignés des sources de chaleur, et dans un local dont la température ne dépasse pas 40°C. La température minimale dépend du liquide à doser, en sachant qu'il doit toujours rester dans un état liquide. Tout autre emploi doit être considéré comme dangereux. L'emploi du matériel pour les applications qui n'ont pas été prévues durant sa conception est proscrit. Pour toute explication supplémentaire, le client est prié de contacter nos bureaux où il recevra des informations sur le matériel qu'il possède et son emploi correct. Le constructeur ne peut être considéré responsable d'éventuels dommages provoqués par des emplois impropres, erronés ou irrationnels.

## 1.4 - RISQUES

Après avoir retiré l'emballage, vérifier que le matériel est en bon état ; en cas de doute, ne pas l'utiliser et s'adresser à du personnel qualifié. Les éléments de l'emballage (sacs de plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à portée des enfants parce qu'ils peuvent être une source de danger.

L'installation électrique doit être conforme aux normes qui définissent la règle de l'art dans le pays où l'installation est réalisée. L'emploi de tout appareil électrique comporte l'observation de règles fondamentales. En particulier :

- ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides ;
- ne pas laisser l'appareil exposé aux éléments atmosphériques (pluie, soleil, etc.) ;

En cas de dommage au cordon d'alimentation, veuillez demander la réparation à notre assistance technique ou à du personnel qualifié et autorisé.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou nettoyage sur le matériel, il faut égoutter ou vider tout le liquide de dosage tout en prenant les précautions qui s'imposent (gants, lunettes, vêtements de protection).


## 1.5 - DOSAGE DE LIQUIDES AGRESSIFS ET/OU TOXIQUES

Pour éviter des dommages aux personnes ou aux choses provoqués par le contact de liquides corrosifs ou par l'aspiration de vapeurs toxiques, il est important de rappeler les préconisations suivantes :

- Suivre les indications du fabricant du liquide à doser.
- Contrôler que la partie hydraulique de la pompe ne présente aucun dommage ou rupture et utiliser la pompe seulement si elle est en parfait état.
- Utiliser des tubes adaptés au liquide et aux conditions de fonctionnement de l'installation, en les passant, éventuellement, à l'intérieur de tubes de protection en PVC.
- Avant de déconnecter la pompe doseuse, neutraliser la partie hydraulique avec un réactif adapté.

## 2. DESCRIPTIF DES PIÈCES

Voici le contenu complet des accessoires livrés avec l'appareil que vous avez reçu. L'ensemble des pièces seront nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil.



A1 : Solutions pH4 / pH7 (kit pH) [Option]

A2 : Solution 475mV (kit redox) [Option]

B : Bride support

C : Contre-bride

D : Clip

E : Filtre de pied

F : Trépan

G : Joints de sonde (x2)

H : Joint de bride support

I : Tuyau PVC 4x6 (4m)

J : Electrode pH ou redox [Option]

K : Vis de bride (x4)

L : Ecrous de bride (x4)

M : Vis pour fixation murale (x2)

N : Chevilles pour fixation murale (x2)

O : Entretoises d'adaptation pour tuyau Ø63 (x4)

P : Entretoise d'adaptation pour sonde 120 [Option]


Q : Autocollant repère du sens du flux de l'eau

R : Etrier de fixation murale



**Les pièces E, I, M, et N sont livrées avec l'appareil POOLeasy.**

### 3. MONTAGE DU PORTE SONDE 2 en 1

ETAPE 1 : Percer la canalisation à l'aide de l'outil F




POOLEasy pH + POOLEasy RX




## ETAPE 2 : Préparation du porte-sonde


### 2.1. Retirer le bouchon & rangement







### 2.2. Monter le joint torique (H) sous la bride (B)



**ETAPE 3 : Positionner la bride (B) en insérant le tuyau d'injection dans le sens du flux**




**Vertical :**




**ETAPE 4 : Fixation sur le tuyau**




1) Tuyau Ø50



2) Tuyau Ø63



**ETAPE 5 : Installation de la sonde 80mm.**




## 4. ENTRETIEN DU TUBE D'INJECTION

Afin de préserver la qualité de votre appareil, nous vous conseillons (\*) de changer les pièces d'usures suivantes :

PRODUITS DOSES	FREQUENCE	CODE	DESIGNATION
pH- ou pH+	4 ans	AYFA00011	Porte sonde 2 en 1
Chlore	2 ans	AYFA00011	Porte sonde 2 en 1


(\*) la fréquence de remplacement des pièces est indicative, elle peut varier en fonction des conditions d'utilisation




## 5. LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES



**AYFA00011**  
Porte sonde  
2 en 1 complet



**AYFA00004**  
Bouchon  
porte sonde



**AYAC100122**  
Clip maintient  
de sonde 2 en 1



**AYFA00010**  
Injecteur porte  
sonde 2 en 1